Ciechanowiec dn. 26.10.2020 r.

Gmina Ciechanowiec
ul. Mikiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

RI.271.11.2020

WYKONAWCY

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec".*

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia ich treść i udziela odpowiedzi:

1. Czy zamawiający dopuści wykonanie kanalizacji deszczowej na średnicy fi 1000 mm z rur PVC SN 8 o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnętrznie gładkiej, jako materiał równoważny do rur PVC? Pozwoli to obniżyć koszt inwestycji.

   Odpowiedź na pytanie 1
   Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej na średnicy fi 1000 z rur PVC SN 8 o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnętrznie gładkiej, jako materiał równoważny do rur PVC.

2. Czy budowa kanalizacji deszczowej na odcinku D10-D1 z wpustami deszczowymi wchodzi w zakres opracowania? Jeśli tak, zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiar na wykonanie ww. robót.

   Odpowiedź na pytanie 2:
   Zamawiający informuje, że budowa kanalizacji deszczowej na odcinku D10i-D1 z wpustami deszczowymi stanowi zakres robót w ulicy Spółdzielczej.

3. Do budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PVC fi 1000mm. Na rynku nie występują rury PVC o średnicy fi 1000 mm. Czy Zamawiający dopuści budowę kanalizacji deszczowej w zakresie średnicy fi 1000 mm z rur PP SN8 o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej?

   Odpowiedź n pytanie 3:
   Jak w odpowiedzi 1.

4. Do budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PVC fi 1000 mm. Na rynku nie występują rury PVC o średnicy fi 1000 mm. Czy Zamawiający dopuści budowę kanalizacji deszczowej w zakresie średnicy fi 1000 mm z rur żelbetowych.

   Odpowiedź na pytanie 4:
   Jak w odpowiedzi 1.

5. Do budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PVC fi 1000 mm. Na rynku nie występują rury PVC o średnicy fi 1000 mm. Czy Zamawiający dopuści budowę kanalizacji deszczowej w zakresie średnicy fi 1000 mm z rur GRP SN10 000?

   Odpowiedź na pytanie 5:
   Jak w odpowiedzi 1.

6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zamieszczenie dokumentacji projektowej dotyczącej branży telekomunikacyjnej

   Odpowiedź na pytanie 6:
   Zamawiający informuje, że roboty branży telekomunikacyjnej nie stanowią zakresu robót w przedmiotowym zadaniu.

7. Przedmiar na branżę telekomunikacyjną ul. Spółdzielczej zamieszczony jest w przetargu na ul. Armii Krajowej.

   Odpowiedź na pytanie 7:
   Zamawiający dokonał stosownych korekt – przedmiar branży telekomunikacyjnej dotyczący ul. Spółdzielczej usunął z załączników w postępowaniu dot. ul. Armii Krajowej.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia ***5 listopada 2020 r. do godz.10:30. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 1b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843*** *z późn. zm.) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.*

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza następującą zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmieniając zapisy:
1) Sekcja III,
Rozdział 17 ust. 17.2 na następujący:

„ Ofertę należy złożyć **w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1 – pokój nr 15 (sekretariat)**, nie później niż do godz. **10:30** dnia **05.11.2020 roku**".

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Czapkowska
SEKRETARZ