Ciechanowiec dn. 02.11.2020 r.

Gmina Ciechanowiec
ul. Mikiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

RI.271.11.2020

WYKONAWCY

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec”.*

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia ich treść i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1
Nr 13: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa kruszywa wymiana gruntów - przy jednostce miary m2, brak określenia grubości warstwy kruszywa

Odpowiedź na pytanie 1
Przewidziano wymianę gruntu na głębokości około 2,5 m na odcinku 150m.

Pytanie 2

Nr 29: Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - prosimy o określenie powierzchni i grubości warstwy

Odpowiedź na pytanie 2:

Grubość warstwy humusu 10cm, powierzchnia 1691m2

Pytanie 3

Nr 31: Mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych - jest 0,169 m2 -
prosimy o wyjaśnie czy zakres pielęgnacji został podany prawidłowo

Odpowiedź na pytanie 3:
Pielęgnacja trawników na powierzchni 1691m2

Pytanie 4
- czy w poz. 13 jest prawidłowa jednostka „m2”? Jeśli tak, to prosimy o podanie grubości podbudowy?
Odpowiedź na pytanie 4:

Przewidziano wymianę gruntu na głębokość około 2,5m na odcinku 150m.

Pytanie 5
- czy w poz. 29 jest prawidłowa ilość 0,169 m3?

Odpowiedź na pytanie 5:
ilość prawidłowa 169,1 m3 - 1691m2 o gr. 10cm

Pytanie 6
- czy w poz. 31 jest prawidłowa jednostka „m2”? Czy nie powinno być „ha” analogicznie do poz. 30?

Odpowiedź na pytanie 6:
1691m^2 = 0,169ha.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.