

LEGENDA:

- Łącznik świecznikowy pojedyńczy
- Łącznik świecznikowy podwójny
- Łącznik świecznikowy hermetyczny o IP44
- Łącznik schodowy
- Łącznik krzyżowy
- Zasilanie okapu h=1,9m
- Gniazdo podwójne 230V
- Gniazdo 230V o IP44
- Gniazdo podłogowe HDMI
- Wentylator łazienkowy 100M Standard 14W
- Plafon LED 8W IP44
- Oprawa awaryjna Starlet External LED 3W A montowana na suficie
- typ AW.1 — Oprawa ewakuacyjna Osimia LED 3H A -montaż na suficie
- typ AW.2 — Oprawa ewakuacyjna LED EXIT M SE PT 3W -montaż na ścianie
- AW — Oprawa ewakuacyjna LED EXIT L SE PT 3W z układem grzejnym
- WYJ. EW — Oprawa ewakuacyjna LED EXIT M SE PT 3W montaż na ścianie z piktogramem "Wyjście Ewakuacyjne"
- PIR — Plafon LED 8W IP44 z czujnikiem ruchu
- PIR — Plafon LED 8W IP65 z czujnikiem ruchu
- Tablica licznikowa wyposażona zgodnie ze schematem, standard wykonania POE Dystrybucja S.A.
- WP — Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (OP1-W01-A-11)
- Przycisk pociągowy FAP30G2 w toalecie dla niepełnosprawnych
- Kasowik FEH1001 i transformator FLM100 w toalecie dla niepełnosprawnych
- Lampka sygnałowa FLM1200 nad drzwiami do toalety dla niepełnosprawnych
- Półsignał Wyj. Ewak. — Tablice Wyjście ewakuacyjne montowane nad drzwiami do ściany
- Oprawy oświetleniowe BEE Light, dobładny typ i rozmieszczenie przedstawiono na załączonych obliczeniach w programie Dialux

Uwaga:
- Rozdzielnice elektryczne należy montować po zdemontowaniu istniejących rozdzielnic na piętrach w istniejącej wnęce
- obwód oświetleniowy h i o na klatce schodowej należy zasilić z rozdzielnicy R3 na 1 piętrze
- na korytarzach zastosować oprawy Awaryjne z optyką SC (korytarzową), natomiast w pozostałych pomieszczeniach z optyką SO
- dokładne rozmieszczenie i typ oprawy przedstawiono w obliczeniach oswietleniowych poszczególnych pomieszczeń

Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT		
mgr inż. Radosław Ostrowski	upr. bud. FDL/0162/PWBE/16	
SPRAWDZAJĄCY		
OPRACOWANIE		
mgr inż. Marcin Leszczyński		

TYTUŁ PROJEKTU:
Dokumentacja techniczna modernizacji instalacji elektrycznej Szkoły podstawowej w Łempicachw Łempicach

ADRES INWESTYCJI:
Łempice 13A
18-230 Ciechanowiec

INWESTOR:
Gmina Ciechanowiec

FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA:	Elektryczna	
TEMAT:	Instalacje elektryczne - Parter	
SKALA:	B/S	RYS. NR 4
DATA:	marzec 2021	