

VU36NE 3x12



$$P_i = 21,14 \text{ kW} \quad k_i = 0,7$$

$$P_s = 14,79 \text{ kW}$$

zasilanie kablem YDY 5x6mm² z
szafki licznikowej na elewacji l=19m

Imię i Nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
PROJEKTANT					
mgr inż. Radosław Ostrowski		upr. bud. POL/13/2/PWB/E16			
SPRAWDZAJĄCY					
OPRACOWANIE					
mgr inż. Marek Leszczyński					
<p style="text-align: center;">TYTUŁ PROJEKTU: Dokumentacja techniczna nadzoru instalacji elektrycznej klubu seniora w Wojtkowicach Starych</p>					
<p style="text-align: center;">ADRES INWESTYCJI: Wojtkowice Stare</p>					
<p>INWESTOR:</p> <p style="text-align: center;">Gmina Ciecchanowiec</p>					
FAZA:		PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA:		Elektryczna			
<p>TEMAT:</p> <p style="text-align: center;">Schemat tablicy rozdzielnicy R0</p>					
SKALA:		B/S		RY. NR.	
DATA:		marzec 2021		5	