

Uwaga:
- w miejscu montażu kuchenki elektrycznej zostawić zapas przewody około 1m

RZUT PRZYZIEMIA
- po adaptacji

LEGENDA:

- Łącznik świecznikowy pojedyńczy
- Łącznik świecznikowy podwójny
- Łącznik świecznikowy hermetyczny o IP44
- Łącznik schodowy
- Łącznik krzyżowy
- Łącznik dzwonkowy
- Gniazdo podwójne 230V
- Gniazdo 230V o IP44
- RJ45 Gniazdo komputerowe kat.5e podwójne
- TV Gniazdo telewizyjne
- Wentylator łazienkowy
- Plafon LED 8W IP44
- AW Oprawa awaryjna Starlet External LED 3W A
- typ1 AW Oprawa ewakuacyjna Oximia LED 3H A -montaż na suficie
- WYJ. EW. Oprawa ewakuacyjna LED EXIT M SE PT 3W montaż na ścianie z piktogramem "Wyjście Ewakuacyjne"
- Oprawa LED Klasa 36W
- PIR Plafon LED 8W IP44 z czujnikiem ruchu
- PIR Plafon LED 8W IP65 z czujnikiem ruchu
- Oprawa Haler NEXT LED 40W IP 65
- TL1 Tablica licznikowa wyposażona zgodnie ze schematem, standard wykonania PGE Dystrybucja S.A.

Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT		
mgr inż. Radosław Ostrowski	upr. bud. PDL/0162/PWBE/16	
SPRAWDZAJĄCY		
OPRACOWANIE		
mgr inż. Marcin Leszczyński		

TYTUŁ PROJEKTU:
Dokumentacja techniczna modernizacji instalacji elektrycznej klubu seniora w Wojtkowicach Starych

ADRES INWESTYCJI:
Wojtkowice Stare

INWESTOR:
Gmina Ciechanowiec

FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	Elektryczna
TEMAT:	Instalacje elektryczne i teletechniczne - Parter
SKALA:	B/S
DATA:	marzec 2021
RYS. NR	2