



- LEGENDA:
1. Pompa ciepła
  2. Zasobnik buforowy 700l (bezwężownicowy)
  3. Zasobnik c.w.u. z 2 wężownicami.
  4. Rozdzielacze ogrzewania podłogowego.
  5. Rurociągi dolnego źródła
- Zasilanie zasobnika buforowego z pompy ciepła.  
Powrót bufor.  
Zasilanie zasobnika c.w.u. z pompy ciepła.  
Powrót c.w.u.  
Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego.  
Powrót z rozdzielaczy ogrzewania podłogowego.

		PHU Hydrobud Stanisław Kuźmiński ul. Główna 37/1 18-214 Klukowo tel. 602-593-982		
BRANŻA sanitarna	STADIUM Projekt budowlany	SKALA 1:120	DATA wrzesień 2020	RYŚ.NR. 03
INWESTOR: Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec				
OBIEKT: REMONT BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO – Instalacja pompy ciepła.				
ADRES: Koce-Schaby, 18-230 Ciechanowiec				
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut pomieszczenia				
AUTOR: branża sanitarna			PODPIS:	
mgr inż. Stanisław Kuźmiński ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo Uprawnienia nr Łom 6/87 UAN 7342-2/92,PDL/0075/PWBS/19				