


Rozdzielnica ERP 18-3 IP40



BILANS MOCY:
$P_1 = 29,93 \text{ kW}$ $k_j = 0,5$
$P_s = 14,96 \text{ kW}$

zasilanie przewodem YDYp 5x6mm<sup>2</sup>  
z RG L=12m

Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	upr. bud.	
mgr inż. Radosław Ostrowski	PDL/0182/PWBE/16	
SPRAWDZAJĄCY		
OPRACOWANIE		
mgr inż. Marcin Łaszczyski		
TYTUŁ PROJEKTU:		
Dokumentacja techniczna modernizacji instalacji elektrycznej Szkoły podstawowej w Łempicach		
ADRES INWESTYCJI:		
Łemplice 13A 18-230 Ciechanowiec		
INWESTOR:		
Gmina Ciechanowiec		
FAZA:		
PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA:		
Elektryczna		
TEMAT:		
Schemat rozdzielni RK2		
SKALA:	B/S	RYS. NR
DATA:	marzec 2021	11