

LEGENDA:

- Łącznik świecznikowy pojedyńczy
- Łącznik świecznikowy podwójny
- Łącznik świecznikowy hermetyczny o IP44
- Łącznik schodowy
- Łącznik krzyżowy
- OKAP – Zasilanie okapu h=1,9m
- Gniazdo podwójne 230V
- Gniazdo 230V o IP44
- Gniazdo podtynkowe HDMI
- Wentylator łazienkowy 100M Standard 14W
- Plafon LED 8W IP44
- AW – Oprawa awaryjna Starlet External LED 3W A montowana na suficie
- typ2 AW – Oprawa ewakuacyjna Oximia LED 3H A -montaż na suficie
- typ1 AW – Oprawa ewakuacyjna LED EXIT M SE PT 3W -montaż na ścianie
- AW – Oprawa ewakuacyjna LED EXIT L SE PT 3W z układem grzejnym
- WYJ. EW. – Oprawa ewakuacyjna LED EXIT M SE PT 3W montaż na ścianie z piktogramem "Wyjście Ewakuacyjne"
- PIR – Plafon LED 8W IP44 z czujnikiem ruchu
- PIR – Plafon LED 8W IP65 z czujnikiem ruchu
- TL1 – Tablica licznikowa wyposażona zgodnie ze schematem, standard wykonania PGE Dystrybucja S.A.
- PWP – Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (OP1-W01-A-11)
- Przycisk pociągowy FAP3002 w toalecie dla niepełnosprawnych
- Kasownik FEH1001 i transformator FLM100 w toalecie dla niepełnosprawnych
- Lamka sygnałowa FLM1200 nad drzwiami do toalety dla niepełnosprawnych
- Piktogram: Wyj. Ewak. – Tablica: Wyjście ewakuacyjne montowana nad drzwiami do ściany
- oprawy oświetleniowe BEE Light, dokładny typ i rozmieszczenie przedstawiono na dołączonych obliczeniach w programie Dialux

Uwaga:
- Rozdzielnice elektryczne należy montować po zdemontowaniu istniejących rozdzielnic na piętrach w istniejącej wnęce
- oświetlenie na schodach, korytarzu i struchu należy zasilić z rozdzielnicy R3 na 1 piętrze
- na poddaszu należy zamontować 2 lampy - zasilanie również z rozdzielnicy R3 na 1 piętrze
- na korytarzach zastosować oprawy Awaryjne z optyką SC (korytarzową), natomiast w pozostałych pomieszczeniach z optyką SO
- dokładne rozmieszczenie i typ oprawy przedstawiono w obliczeniach oswietleniowych poszczególnych pomieszczeń
- oświetlenie korytarza (obwód g) należy zailić z rozdzielnicy R3, natomiast obwód a nalezy zasilić z rozdzielnicy R4

Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT		
mgr inż. Radosław Ostrowski	upr. bud. PDL/0162/PWBE/16	
SPRAWDZAJĄCY		
OPRACOWANIE		
mgr inż. Marcin Leszczyński		

TYTUŁ PROJEKTU:
Dokumentacja techniczna modernizacji instalacji elektrycznej Szkoły podstawowej w Łempicachw Łempicach

ADRES INWESTYCJI:
Łempice 13A
18-230 Ciechanowiec

INWESTOR: Gmina Ciechanowiec

FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	Elektryczna
TEMAT:	Instalacje elektryczne - Parter
SKALA:	B/S
DATA:	marzec 2021
RYS. NR	6