



LEGENDA:

- ZWODY POZIOME FeZn Ø8
- POŁĄCZENIE SKRĘCANE
- ↗ PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ.  
BEDNARKA FeZn 25x4mm UKŁADANA POD WARSZTĄ OCIEPLENIA  
POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIJĄCĄ POPRZECZ ZŁĄCZA  
KONTROLNO-POMIAROWE
- ↻ ZWÓD PIONOWY – MASZT ODGROMOWY
- ⊞ WENTYLATOR
- ⊞ WPUST DACHOWY
- ⊞ KLIMATYZATOR (JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA)

UWAGA:

- Należy zachować odległość separacyjną min. 50cm pomiędzy instalacją odgromową, a urządzeniami HVAC
- Metalowe barierki na tarasie należy podłączyć do instalacji odgromowej
- Na tarasie widokowym należy zamontować tabliczki ostrzegawcze z napisem: "PODCZAS BURZY ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA NA TARSIE WIDOKOWYM"

 PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował inst. elektryczne	mgr inż. Paweł Maślanka	SLK/5266/PWOE/14	
	Sprawdził inst. elektryczne	mgr inż. Marcin Pokorski	SLK/4797/PWOE/13	
	Lokalizacja:	Ciechanowiec ulica Stadion 1 działki 1969/4 , 343		
Inwestor:  Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec	Nazwa projektu/Obiekt: Budowa z przebudową zespołu obiektów sportowych wraz z budynkiem klubowym w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwą: "Modernizacja zespołu miejskich: obiektów sportowych położonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu"			
	Nazwa rysunku: <b>BUDYNEK KLUBOWY. PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ</b>			
	Faza projektu:	Projekt techniczny/wykonawczy	Nr rysunku:	Nr egz.:
	Data: Listopad 2021 r.	Skala:	1:100	IE-122
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				