LEGENDA:

- eN — LINIE KABLOWE nN
- eNN — LINIE KABLOWE nN – OŚWIETLENIE
- RURA OSŁONOWA DLA KABLI
- ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU DO LIKWIDACJI
- ZKP — ZŁĄCZE KABLOWO–POMIAROWE REALIZOWANE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA
- ZWI-4 — ZŁĄCZE KABLOWE ZASILAJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIOWE NA MASZCIE
- NAPOWIETRZNA LINIA nN
- SŁUP LINII NAPOWIETRZNEJ
- MO1, MO2, MO3, MO4 — MASZTY OŚWIETLENIOWE h=24m
- KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
- STUDNIA KABLOWA SK–2/1
- KAMERA ZEWNĘTRZNA 2,8–12mm 4MP IR
- GŁOŚNIKI INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA

S01.1 OPRAWA OŚWIETLENIA ZEW. – STOJĄCA h=6m
- słup aluminiowy, anodowany h=6m;
- grubość blachy 4,2mm;
- wysięgnik jednoramienny – wysokość 0,15m, wysięg 0,5m, odchylenie 5°;
- 1 oprawa oświetleniowa LED 27W;

S02.1 OPRAWA OŚWIETLENIA ZEW. – STOJĄCA h=6m
- słup aluminiowy, anodowany h=6m;
- grubość blachy 4,2mm;
- wysięgnik dwuramienny – wysokość 0,15m, wysięg 0,5m, kąt między ramionami 180°, odchylenie 5°;
- 2 oprawy oświetleniowe LED 27W;

S02.2 OPRAWA OŚWIETLENIA ZEW. – STOJĄCA h=6m
- słup aluminiowy, anodowany h=6m;
- grubość blachy 4,2mm;
- wysięgnik dwuramienny – wysokość 0,15m, wysięg 0,5m, kąt między ramionami 90°, odchylenie 5°;
- 2 oprawy oświetleniowe LED 27W;

Podłączyć do istniejącego słupa oświetleniowego

Istniejące słup linii napowietrznej nN
Do przebudowy w ramach odzielnego opracowania

W POMIESZCZENIU KOMENTATORA
KPPK
DF/PK

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PRIMTECH Szymon Kita tel: 506–340–000 www.primtech.pl	Projektował inst. elektryczne	mgr inż. Paweł Matlanka	SLK/5266/PWOE/14	
	Sprawdził inst. elektryczne	mgr inż. Marcin Pokorski	SLK/4797/POOE/13	
	Lokalizacja:	Ciechanowiec ulica Stadion 1 działki 1969/4 , 343		
Inwestor: Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1 18–230 Ciechanowiec	Nazwa projektu/Obiekt:	Budowa z przebudową zespołu obiektów sportowych wraz z budynkiem klubowym w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwą: "Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu"		
	Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH		
	Faza projektu:	Projekt techniczny/wykonawczy	Nr rysunku: SE–101	Nr egz.:
Data: Listopad 2021 r.	Skala:	1:500		

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kita

A1