A B B' B'' C D E

1 2 3 4 5

300 1809 1265

300 1809 1200

535 600 815 750 810 875 1075

WYKOŃCZENIE DACHU– ŻWIR WARSTWA
DOCISKOWA KOLOR JASNOSZARY RAL 7004 LUB ZBLIŻONY

WYKOŃCZENIE DACHU– TARAS WYKOŃCZONY
DESKAMI KOMPOZYTOWYMI RYFLOWANYMI NA PODKONSTRUKCJI PVC.
KOLOR SZARY RAL 7012.
Taras wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji split -K1
typ: AST-09UW4RVETG00A-OUT
Qch = 2,6kW, Qg = 2,8kW
Pch = 0,735kW, Pgrz = 0,68kW, U = 230V
m = 26 kg
WxHxD: 715x482x240 mm
Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie
wg branży budowlanej

wpust dachowy podgrzewany wd1
wpust dachowy podgrzewany wd2
wpust dachowy podgrzewany wd3
wpust dachowy podgrzewany wd4
wpust dachowy podgrzewany wd5
wpust dachowy podgrzewany wd6
wpust dachowy podgrzewany wd7
wpust dachowy podgrzewany wd8
wpust dachowy podgrzewany wd9

rura wywiewna Pk1
rura wywiewna Pk2
rura wywiewna Pk4
rura wywiewna Pk5
rura wywiewna Pk6
rura wywiewna Pk9
rura wywiewna Pk10
rura wywiewna Pk12

Wyrzutnia dachowa Wc1
Ø200
Vn=500m³/h

Wentylator dachowy Wc1
typ: RF/2-200S
Vw= 500m³/h
dP= 200Pa
P= 0,28kW, U=230V
M= 6,9kg
500 m³/h
200

Wyrzutnia dachowa Wc2
Ø200
Vn=360m³/h
360 m³/h
200

Wyrzutnia dachowa W5
Ø100
Vn=50m³/h
50 m³/h
100

Wyrzutnia dachowa W6
Ø200
Vn=200m³/h
200 m³/h
200

Wyrzutnia dachowa W1
800x300mm
Vn=2020m³/h
2020 m³/h
424 x 800

Wyrzutnia dachowa W2
300x600mm
Vn=650m³/h
650 m³/h
424 x 600

P1
P2
P3
P4
MIEDŹ 6,35/9,52

Przejście kanałami
na dach z pom. 0.1

Przejście kanałami
z dachu do pom. 0.30

Przejście przez ścianę

balustrada całoszklona zgodnie z detalem rysunku B1.

połączyć balustrady obiektu z balustradą schodów.
Balustrady muszą mieć tą samą wysokość.
Przerwa pomiędzy zabezpieczeniami nie może wynieść więcej niż 5cm.

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji multisplit K-3
typ: AMW4-27U4RAA
Qch=6,3kW, Qg= 7,2kW
Pch=2,25kW, Pgrz=2,25kW, U=230V
M= 67kg
WxHxD: 950x840x340mm
Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie
wg branży budowlanej

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji split -K4
typ: AST-12UW4RVETG00A-OUT
Qch = 3,5kW, Qg = 4,0kW
Pch = 1,0kW, Pgrz = 1,03kW, U = 230V
m = 27 kg
WxHxD: 715 x 482 x 240 mm
Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie
wg branży budowlanej

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji split - K2
typ: AUW-12U4RS4
Qch = 3,75 kW, Qg = 4 kW
Pch = 1,00 kW, Pgrz = 0,74 kW, U = 230 V
M = 34 kg
WxHxD: 810 x 580 x 250 mm
Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie
wg branży budowlanej

+4.65 +4.28 +4.88 +5.25 +5.90 +6.26 +6.30

0,5%

1394 465 915 600

obróbki blacharskie: z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze grafitowym –RAL7016

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował arch:	mgr inż. arch. Magdalena Domik-Morawiec	4/SLOKK/2019	
Sprawdził arch:	mgr inż. arch. Leszek Harzela	15/88	
Projektował konstr-bud:	mgr inż. Szymon Kita	SKL/4918/POKb/16	
Sprawdził konstr-bud:	mgr inż. Zygmunt Myrcik	SKL/5701/POKb/16	
Lokalizacja:	Ciechanowiec ulica Stadion 1 działki 1969/4, 1969/5, 343		

PRIMTECH
Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Nazwa projektu/obiekt:
Budowa z przebudową zespołu obiektów sportowych wraz z budynkiem klubowym w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwą: "Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu"

Inwestor:
Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

Nazwa rysunku:
RZUT DACHU

Data: Listopad 2021 r.

Faza projektu: Projekt techniczny/wykonawczy

Nr rysunku: A–02

Nr egz.:

Skala: 1:50

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kita