




LEGENDA	
-----	teren istniejący
-----	teren projektowany
D1	proj. studzienka kan. deszczowej
Wp1, Wp2	proj. wpust uliczny / podwórzowy
OI1	proj. podłączenie odwodnienia liniowego
Wy1	proj. wylot betonowy

- UWAGI**
- Podano średnice zewnętrzne dla rur kanalizacyjnych (Dz)
 - Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
 - Przewody kanalizacyjne układać na podsypce o gr. min. 20 cm i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
 - Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,0m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
 - Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
 - Rzędne wjazdów studzienek oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
 - Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
 - Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
 - Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
 - Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż



PRIMTECH
Szymon Kiła
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Łukasz Stachoń	SLK/4318/PWOS/12	
Sprawdził	mgr inż. Dawid Krybus	SLK/6310/PWBS/16	
Lokalizacja: Ciechanów ulica Stadion 1 działki 1969/4 , 343			
Nazwa projektu/Obiekt: Budowa z przebudową zespołu obiektów sportowych wraz z budynkiem klubowym w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwą: "Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu"			
Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY -- ZEWN. INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ		Nr rysunku: DW-03.2	Nr egz.: 1
Faza projektu: Projekt wykonawczy		Data: Listopad 2021 r.	
Skala: 1:100/---		Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kiła	