




LEGENDA:

- rury freonowe (zasilanie+powrót)
- skropliny
- numer pomieszczenia
- temperatura obliczeniowa
- zapotrzebowanie na chłód
- P-1 pion klimatyzacji
- PS-1 pion skroplin
- jednostka wewnętrzna ścienna
- jednostka wewnętrzna kasetonowa
- MIEDŹ średnice rurociągu ciecz/gaz
- PP Ø25 średnice skroplin

- UWAGI:
- Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 - Rysunki wentylacji i klimatyzacji należy rozpatrywać razem z rysunkami branż architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej.
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
 - Wykonać konstrukcję wsporczą pod kanały.
 - Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z Projektantem.

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Łukasz Stachoń	SLK/4318/PWOS/12	
	Sprawdził:	mgr inż. Dawid Krybus	SLK/6310/PWBS/16	
	Opracowała:	mgr inż. Elżbieta Pęciak		
PRIMECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primech.pl		mgr inż. Piotr Wyraz		
	Lokalizacja:	Ciechanowiec ulica Stadion 1 działki 1969/4 , 343		
	Nazwa projektu/Objekt:	Budowa z przebudową zespołu obiektów sportowych wraz z budynkiem klubowym w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwą: "Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu"		
	Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU – Instalacja klimatyzacji		
Inwestor:	Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec		Nr rysunku:	IS-03
Data: Październik 2021 r.	Skala: 1:100		Nr egz.:	
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMECH Szymon Kita				