

Projekt pn.: „*Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Ciechanowiec, dn.25.04.2018 r.

RI.271.1.3.2018

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „*Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec*”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie:

Wnosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących certyfikatów Solar Keymark oraz normy z jaką powinien zostać zbadany kolektor słoneczny. Przypominamy, że norma PN-EN 12975-2 została zastąpiona normą PN-EN ISO 9806:2014-02. Zamawiający w dalszej części SIWZ wymaga potwierdzenia właściwości kolektora według normy PN-EN ISO 9806. Prosimy o zastąpienie zapisu „norma PN-EN 12975-2” na „norma PN-EN ISO 9806”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ poprzez zastąpienie wyrażen „norma PN-EN 12975-2” i „PN UN ISO 9806” na „norma PN-EN ISO 9806”.

Pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.