

Ciechanowiec, 13.06.2019 r .

RI.271.11.3.2019

## Wykonawcy

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu”.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania.

### **Pytanie nr 1**

*W dokumentacji budowlanej opisującej zakres robót w poszczególnych pomieszczeniach jest zagadnienie dotyczące wyposażenia budynku w meble. Czy wchodzi to w zakres remontu? Proszę więc o podanie sposobu renowacji mebli lub wykazu nowych mebli przedszkolnych, które miałyby zostać zamontowane.*

### **Odpowiedź nr 1:**

Wyposażenie budynku w meble nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

### **Pytanie nr 2**

*Czy należy wykonać maskownice na grzejniki. Jeżeli tak to w jakim systemie?*

### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie uwzględnia wykonania maskownic na grzejniki.

### **Pytanie nr 3**

*W części opisowej dokumentacji budowlanej jest informacja, iż należy wykonać montaż grzejników aluminiowych natomiast, w części projektowej instalacji sanitarnych jest zawarty montaż grzejników stalowych. Proszę o doprecyzowanie.*

### **Odpowiedź nr 3:**

Należy uwzględnić montaż grzejników stalowych.