

### **Wykonawcy**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbudowa mostu na rzece Kukawka w km 0+456 w ciągu drogi gminnej Nr 108860B prowadzącej do wsi Kułaki”.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania.

#### **Pytanie:**

- SST M.20.02.04 Umocnienie skarp koszar z gabionów – zakłada wykonanie gabionów o oczku 7,62x7,62cm. Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający zgadza się na zastosowanie na w/w zadaniu koszy z gabionów o oczku 80x100mm. Czy zamawiający zgadza się na zastosowanie gabionów z drutu fi 3mm Zn z siatki z drutu podwójnie splatanego?

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie gabionów o oczkach 80x100mm z drutu fi 3mm pod następującymi warunkami:*

*- drut stalowy będzie posiadał zabezpieczenie przed korozją zgodnie z SST M.20.02.04,  
-kamienie do wypełnienia koszy gabionowych powinny spełniać wymagania producenta gabionów zawarte w Aprobacie Technicznej; kamień łamany lub otoczaki do wypełnienia koszy, należy stosować o uziarnieniu dobranym zgodnie z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej; minimalny wymiar ziaren materiału wypełniającego nie powinien być mniejszy od wymiaru oczka siatki, a maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczać dwóch trzecich minimalnego wymiaru kosza.*