


RG - 3L+N+PE, 230/400V



ROZDZIELNICA RG:
3x24mod., WNĘKOWA Z DRZWICZKAMI
METALOWYMI I ZAMKIEM, IP40
wymiar>=(wys.695xszer.670xgl.178)
P_i = 43,0kW
k_j = 0,39
P_s = 17kW
cosφ = 0,92
I = 26,7A

**Szybkie samoczynne
wyłączenie zasilania**

Układ sieci TN-S 400/230V

INWESTOR	GMINA CIECHANOWIC ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec		
RAZĄ PROJEKTU	ADAPTACJA I PRZEMIESZCZENIE SZKOLEY PODSTAWOWEJ DLA POTRZEB ŚRODOWISKOWEJ JEDNY SAMODRÓŻY		
ADRES INWESTYCJI	ul. 11-go Listopada 5 18-230 Ciechanowiec		
TYTUŁ	Schemat zasilania- RG		
DATUM	15.07.2014r.	Strona	b/s
PROJEKTANT	Inżynier Włodzisław Wólcich Lec. 29/86, UAM 7342-42/92		
		Datę, podpis	