

Ciechanowiec, 16.05.2017 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania.

1. Załączony projekt wykonawczy sanitarny jest wybrakowany. Brak jest następujących rzeczy:

- brak jest jakiegokolwiek projektu kotłowni
- brak jest rysunków instalacji CO
- brak jest rysunków parteru i piętra instalacji wod-kan
- brak jest wykazu kształtek wentylacji mechanicznej

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie internetowej <http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl> w zakładce Zamówienia publiczne projekt wykonawczy sanitarny.

2. W przedmiarze wod-kan brak jest pozycji pompy uniliftKP250-A z zaworem zwrotnym i łącznikiem pływakowym oraz przewodu tłocznego. Czy Wykonawcy mogą we własnym zakresie zmieniać przedmiary?? Jeżeli nie to proszę o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź: W przedmiarze wod-kan nie ujęto pompy Unlift KP250-A z zaworem zwrotnym i łącznikiem pływakowym oraz przewodu tłocznego. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej <http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl> w zakładce Zamówienia publiczne skorygowany przedmiar robót uwzględniający powyższe pozycje.

3. Czy na instalacji wodociągowej nie należy zamontować zaworu pierwszeństwa na instalację przeciwpożarową??

Odpowiedź: Biorąc pod uwagę charakter obiektu i niewielkie zapotrzebowanie na wodę dla celów bytowych, montaż zaworu pierwszeństwa na instalacji przeciwpożarowej nie jest niezbędny.

4. W jaki sposób odbywał się będzie nawiew powietrza do sali widowiskowej??

Odpowiedź: Nawiew powietrza do sali widowiskowej będzie się odbywał poprzez nawiewniki wirowo-promieniowe ze skrzynkami rozprężnymi. Sposób nawiewu powietrza podano w projekcie wykonawczym wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

5. Proszę zamieścić wykaz kształtek do projektu wentylacji.

Odpowiedź: Wykaz kształtek zamieszczono w projekcie wykonawczym wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

6. Z czym połączona jest kształtka N30. Występuje ona na rzucie parteru, a później na żadnym rzucie jej nie ma?? Ewidentnie brak jest części wentylacji mechanicznej nawiewnej na rysunkach.

Odpowiedź: Kształtka N30 połączona jest z prostką N29 i prostką N31. Sposób połączenia pokazano na rysunku : „rzut I piętra : nawiew – sala widowiskowa” oraz „przekrój C-C”. Całość wentylacji nawiewnej obiektu przedstawiono na rysunkach : „rzut parteru: wywiew – sala widowiskowa ; nawiew/wywiew – biblioteka” ; „rzut I piętra nawiew – sala widowiskowa” oraz przekrojach : A-A , B-B, C-C, D-D, F-F, G-G, H-H.

7. Z dostępnej na chwilę obecną dokumentacji (12.05.2017 godz. 10.00) nie można dokładnie wykonać wyceny prac, albowiem przedmiar jest tylko pomocniczy, a ilości urządzeń podanych w przedmiarze nie można w żaden sposób zweryfikować. Proszę również o przesunięcie terminu składania ofert i zadawania pytań o czas jaki kompletna dokumentacja nie była dostępna do Przetargu, albowiem według SIWZu czas na zadawanie pytań mija 14 maja, a w chwili obecnej nie można zadawać merytorycznych pytań do niekompletnej dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie <http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl> w zakładce Zamówienia publiczne projekt wykonawczy branży sanitarnej. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29 maja 2017 r. do godz.10:00. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 1b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza następującą zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmieniając zapisy:

- 1) Rozdziału 11 ust. 1 na następujący:
„Termin składania ofert – **29.05.2017 r., godzina 10:00**”.
- 2) Rozdziału 10 ust. 22 na następujący: „**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 29.05.2017 r. godz. 10:10**”.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Załączniki:

1. Projekt wykonawczy sanitarny
2. Przedmiar wod.-kan.