

Ciechanowiec, 19.05.2017 r.

## Wykonawcy

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu”.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania.

1. Poz. 248 przedmiaru budowlanego dot. zakupu, dostawy i montażu wyposażenia łazienki NN - 1 kpl. Proszę o wyjaśnienie co wchodzi w skład tego kompletu.

**Odpowiedź:** *Zgodnie z rys. detali - powinny być uchwyty uchylne przy wc dwie sztuki i przy umywalce dwie sztuki, uchwyty przy drzwiach - dwie sztuki, lustro regulowane.*

2. Poz. 258 przedmiaru jw dot. zakupu, dostawy i montażu kurtyny materiałowej  
Proszę o wyjaśnienie:

- jakiego rodzaju jest ta tkanina
- rodzaj wykończenia dołu i góry kurtyny
- gramatura tkaniny
- procent zmarszczenia

**Odpowiedź:** *Kurtyna sceniczna może być wykonana z klasycznego materiału scenicznego jakim jest Molton lub równoważny. Kurtyna masywna stwarzająca efekt tkaniny pluszowej, wykończona na dole prosto z podszyciem, posiadająca procent zmarszczenia równy 90. Materiał atestowany, łatwy do czyszczenia, trwały, powinien spełniać wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz, zgodnie z opisem do projektu.*

3. Poz. 259 przedmiaru jw dot. zakupu, dostawy i montażu ekranu rozwijanego 800x345cm  
Zwróciłem się do producenta tych ekranów firmy AVERS screen w tej sprawie i poinformowano mnie, że wykonują te do 600cm długości. Ponadto niezbędnym parametrem do wyceny jest tzw. powierzchnia projekcyjna.

**Odpowiedź:** *Zaleca się, by ekran miał założoną szer. 800 cm, ze względu na wielkość sceny. Zakłada się, że podczas projekcji ekran wypełni całą przestrzeń sceny.*

4. Poz. 260 przedmiaru jw. - proszę o podanie systemu składanej ściany.

***Odpowiedź:*** Ściana składana nie występuje - poz. zerowa (omyłkowo nie usunięta pozycja z przedmiaru).

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.